

**Информация о несчастных случаях со смертельным исходом,
произошедших при эксплуатации энергоустановок организаций,
подконтрольных органам Ростехнадзора,
за 9 месяцев 2026 года.**

**1. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом,
произошедших в сентябре 2026 г.**

1.1 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 11 сентября 2026 г. с работником АО «Серовский завод ферросплавов», Свердловская область.

Краткие обстоятельства несчастного случая. При выполнении работ в распределительном устройстве 10 кВ печи № 11, расположенной в плавильном цехе № 2, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

1.2 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 23 сентября 2026 г. с работником филиала АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Луганэнерго», Луганская Народная Республика.

Краткие обстоятельства несчастного случая. Бригада № 2 под руководством производителя работ электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда планировала работать на шинном разъединителе второй системы шин 6 кВ присоединения ЦРП-66 № 1. Производитель работ самовольно открыл сетчатое ограждение соседнего присоединения ячейки 6 кВ ЦРП-66 № 2, приблизился к находящейся под напряжением части, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

**2. Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации
энергоустановок**

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций следующее.

2.1 При организации обучения работников по охране труда акцентировать внимание на повышении эффективности обучения при помощи расширения форматов обучения для лиц со стажем до 3 лет (развитие института наставничества, применение интерактивных форм и цифровых технологий).

2.2 Для снижения причин несчастных случаев, связанных с:

- нарушением допуска к работам с повышенной опасностью;
- необеспечением контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, соблюдением трудовой дисциплины;

- нарушением работником трудового распорядка и дисциплины труда;
- неприменением средств индивидуальной защиты работниками при выполнении работ,

внедрить систему видеофиксации нарушений и автоматизированного контроля проведения работ, а также инструментов повышения корпоративного благополучия и мотивации работников на безопасный труд.

2.3 Для снижения причин несчастных случаев, связанных с недостатками в организации и проведении подготовки работников по охране труда при проведении обучения персонала по охране труда при эксплуатации электроустановок, акцентировать внимание на следующих разделах Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированным Минюстом России от 30 декабря 2020 г. № 61957 (далее – ПОТЭЭ):

IV «Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках»;

V «Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках»;

X «Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению».

Для работников электросетевых организаций (обслуживающих организаций) - углубленное изучение разделов III «Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок» и XI «Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках», а также организаций потребителей электрической энергии (обслуживающих организаций) - углубленное изучение раздела

XVI «Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках».

2.4 С целью снижения риска производственного травматизма в течение полугода после завершения обучения контролировать уровень знаний по охране труда и способность работников применять безопасные методы труда. В связи с этим рекомендуется организовать мониторинг усвоенного материала через три месяца после завершения обучения, уделяя особое внимание разделам ПОТЭЭ, где ошибки встречаются чаще всего.

2.5 Внедрить в программы обучения персонала задания, направленные на развитие навыков безопасного поведения и предотвращение наиболее распространенных нарушений, таких как: приближение к токоведущим частям, работа без допуска, нарушение границ рабочего места и объема выполняемых работ, отсутствие контроля за бригадой.