

Вопрос: Возможно ли включать в состав комиссии по проверке знаний электротехнического персонала организации специалиста по охране труда, прошедшего в Ростехнадзоре проверку знаний как инспектирующего электроустановки с присвоением IV группу по электробезопасности?

Ответ: Согласно пункту 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, устанавливается понятие «специалисты по охране труда» - должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок.

Согласно пункту 51 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 (далее - ПРП), комиссия по проверке знаний должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний.

Отмечаем, что специалисты по охране труда являются отдельной категорией персонала.

С учетом изложенного ПРП не предусмотрена возможность включения специалиста по охране труда в комиссию по проверке знаний